

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Муниципальный детский сад «Елочка»

249160 Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Гурьянова, д. 31

Тел./факс: 8 (48432) 53-113

Приказ № 99-од

от «01» сентября 2023г.

«Об утверждении перечня средств защиты электроустановок»

В соответствии с инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках; утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261.

Приказываю:

1. Утвердить перечень средств защиты электроустановок:

- перчатки диэлектрические – 2 пары;
- коврики диэлектрические – 5 штук;
- знаки безопасности

2. Ответственному за электрохозяйство учреждения производить проверку состояния средств защиты методом осмотра:

- перчатки диэлектрические - перед применением (осмотреть и скрутить перчатки их в сторону пальцев);
- ковры диэлектрические осматривать не реже одного раза в год, а также непосредственно перед применением (при обнаружении механических дефектов ковры изымают из эксплуатации);
- боты диэлектрические осматривать не реже одного раза в полгода.

3. Ответственному за электрохозяйство учреждения производить эксплуатационные испытания:

- перчатки диэлектрические 1 раз в год;
- ковры диэлектрические 1 раз в 2 года;
- боты диэлектрические 1 раз в 3 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

О.В. Носова



С приказом ознакомлен:

Н.А. Борис «01» сентября 2023г.